

Система нормативных документов
Государственной противопожарной службы МВД России

НОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
СЛУЖБЫ МВД РОССИИ

ТОРГОВЫЕ ПАВИЛЬОНЫ И КИОСКИ.
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
НПБ 103-95

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ МВД
РОССИИ
Москва
1995

РАЗРАБОТАНЫ, ВНЕСЕНЫ и ПОДГОТОВЛЕНЫ к утверждению
нормативно-техническим отделом ГУГПС МВД России.

УТВЕРЖДЕНЫ Главным государственным инспектором Российской
Федерации по пожарному надзору.

ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ приказом ГУГПС МВД России от 31
января 1995 г. N 5.

Дата введения в действие 1 марта 1995 г.

СОГЛАСОВАНЫ с Минстроем России (письмо от 29.12.94 г. N
13/377).

Вводятся впервые.

Настоящие нормы устанавливают требования пожарной безопасности
при устройстве и размещении торговых павильонов и киосков на
территории Российской Федерации и являются обязательными для
исполнения всеми организациями независимо от форм собственности,
вида деятельности и ведомственной принадлежности.

Нормы не распространяются на торговые киоски и лотки,
размещаемые внутри зданий и сооружений.

При проектировании павильонов, помимо настоящих норм,
необходимо руководствоваться СНиП 2.01.02-85*, СНиП 2.08.02-89*,
СНиП 2.07.01-89* и другими нормативными документами,
утвержденными в установленном порядке, применительно к зданиям для
предприятий торговли.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Степень огнестойкости торговых киосков и одноэтажных павиль-
онов площадью 20 м² и менее не регламентируется.

Степень огнестойкости, допустимое число этажей и площадь этажа
(пожарного отсека) торговых павильонов большей площади следует
определять по действующим строительным нормам и правилам
применительно к зданиям для предприятий торговли.

1.2. Павильоны и киоски, предназначенные для торговли горючими
жидкостями или газами, следует выполнять I, II, IIIа степеней огнестой-
кости, как правило, отдельно стоящими или в группе с киосками,
торгующими аналогичными товарами.

1.3. Внутренние запоры, устанавливаемые на дверях и используемые
в период нахождения в сооружении людей, должны быть легкооткры-
ваемыми.

1.4. Отопление киосков, устанавливаемых в населенных пунктах,
следует устраивать электрическое (с применением масляных
радиаторов, греющих панелей), паровое или водяное.

В киосках, устанавливаемых вне населенных пунктов, допускается устройство печного отопления.

1.5. Электрооборудование киосков должно соответствовать требованиям ПУЭ.

Электросветильники следует использовать с защитными колпаками (с лампами накаливания) или бесстартерные (с люминисцентными лампами).

Для обесточивания электрической сети павильона или киоска и группы сооружений должно быть установлено на несгораемом основании отключающее устройство.

1.6. Киоски следует оборудовать автоматической пожарной сигнализацией с выводом звукового сигнала на фасад сооружения или непосредственно в защищаемое помещение (автономные пожарные извещатели).

1.7. В каждом киоске должно быть не менее двух огнетушителей.

2. РАЗМЕЩЕНИЕ КИОСКОВ И ПАВИЛЬОНОВ

2.1. Места размещения павильонов и киосков подлежат согласованию в порядке, установленном местными органами власти.

2.2. На отведенной территории допускается установка киосков, а также одноэтажных павильонов площадью 20 м² и менее группами. Водной группе может размещаться не более 10 сооружений I, II, III, IIIa степеней огнестойкости или 6-IIIб, IV, IVa, V степеней огнестойкости. Расстояния между ними в группе не нормируется.

2.3. Расстояние между группами, указанными в п. 2.2. настоящих норм, между павильонами площадью более 20 м², а также между павильонами и киосками, предназначенными для продажи горючих жидкостей и газов (независимо от их площади), следует принимать в соответствии с таблицей.

Таблица

Степень огнестойкости сооружений в группе	Расстояние, м, при степени огнестойкости киосков	
	I, II, III	IIIa, IIIб, IV, IVa, V
I, II, III	6	8
IIIa, IIIб, IV, IVa, V	8	10
Примечание. При наличии в группе киосков и павильонов различных степеней огнестойкости расстояние от группы до соседних зданий принимается по сооружению, имеющему наиболее низкую степень огнестойкости.		

2.4. Расстояния от отдельно стоящих киосков (павильонов) и групп сооружений, указанных в п.2.2, до жилых, общественных, вспомогательных зданий промышленных предприятий и до производственных зданий, а также между торговыми павильонами площадью более 20 м² принимаются в соответствии с нормами по планировке и застройке городских и сельских поселений.

2.5. Места сбора сгораемых отходов следует размещать на расстоянии не менее 15 м от киосков и павильонов.

2.6. Помещения для хранения упаковочных материалов и инвентаря следует предусматривать площадью не более 5 м².

ПРИЛОЖЕНИЕ Справочное

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Киоск - одноэтажное сооружение общей площадью до 20 м², предназначенное для оптовой или розничной торговли, осуществляемой без доступа покупателей внутрь сооружения.

Павильон - сооружение, предназначенное для оптовой или розничной торговли, с обслуживанием покупателей внутри помещения.